AGENCE REGIONALE DE SANTE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
DEPARTEMENT VEILLE ET SECURITE SANITAIRES
SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT

***

143, Bd de la Reine
78 007 VERSAILLES CEDEX

Tél : 01 30 97 68 28 Fax : 01 39 49 48 10

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2018

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : **SY DES YVELINES**

Les données de ce rapport sont extraites du Systéme d'Information en Santé Environnement (SISE-Eaux)

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

DANS VOTRE UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT COMPOSEES DE LA FACON SUIVANTE :

Unité de distribution : BEYNES ST SANTIN

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BEYNES	sauf gendarmerie nationale	7 552
MARCQ	bas de marcq	189
MAREIL-SUR-MAULDRE	sauf chemin du pont de la Falaise	1 712
MONTAINVILLE	en totalité	517
	Population totale :	**9 970**

Unité de distribution : ELANCOURT

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	Elancourt (78%)	19 893
	Population totale :	**19 893**

Unité de distribution : ELANCOURT VILLEPARC

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	Quartier Villeparc	255
	Population totale :	**255**

Unité de distribution : ELANCOURT ZAC DES COTES

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	zac des côtes	256
	Population totale :	**256**

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : GAMBAIS LE BOULAY

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BAZAINVILLE	Bourg (35%)	506
GAMBAIS	en totalité	2 431
MAULETTE	en totalité	904
	Population totale :	**3 841**

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
AUFFARGIS	Hameau des Brûlins	19
BAZOCHES-SUR-GUYONNE	Les Houveaux	77
BOISSY-SANS-AVOIR	en totalité	622
ESSARTS-LE-ROI (LES)	en totalité	6 787
GALLUIS	en totalité	1 162
GAMBAISEUIL	en totalité	62
GARANCIERES	sauf Château du Breuil	2 354
GROSROUVRE	en totalité	913
LEVIS-SAINT-NOM	en totalité	1 630
MAGNY-LES-HAMEAUX	sauf quartier Nortel Matra	9 014
MERE	sauf Sud-Ouest	1 512
MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	en totalité	6 714
MESNULS (LES)	-les hauts	286
MILLEMONT	en totalité	241
MILON-LA-CHAPELLE	en totalité	271
MONTFORT-L'AMAURY	points hauts	621
PERRAY-EN-YVELINES (LE)	en totalité	6 755
QUEUE-LES-YVELINES (LA)	en totalité	2 189
SAINT-FORGET	en totalité	512
SAINT-LAMBERT	sauf usine d'eau embouteillée	451
SAINT-REMY-L'HONORE	en totalité	1 497
TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE)	en totalité	928
VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES	en totalité	714
	Population totale :	**45 331**

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
MAGNY-LES-HAMEAUX	Quartier Nortel Matra	183
	Population totale :	**183**

Unité de distribution : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
MAREIL-SUR-MAULDRE	chemin du pont de la Falaise	35
NEAUPHLE-LE-VIEUX	hameau de Cressay	341
	Population totale :	**376**

Unité de distribution : ORGERUS SAINT MARTIN

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BAZAINVILLE	sauf bourg	941
BEHOUST	en totalité	460
MAULE	Beaurepair,Bois Henry,Palmort	58
ORGERUS	sauf ferme de Moyencourt	2 296
OSMOY	en totalité	357
PRUNAY-LE-TEMPLE	en totalité	430
RICHEBOURG	en totalité	1 504
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	en totalité	313
TACOIGNIERES	en totalité	1 036
	Population totale :	**7 395**

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : ROSAY BOINVILLIERS

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BOINVILLIERS	en totalité	294
ROSAY	Bourg	274
	Population totale :	**568**

Unité de distribution : ROSAY HAMEAU DE SAINT CORENTIN

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ROSAY	Hameau de Saint Corentin	86
	Population totale :	**86**

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : SAINT MARTIN MONTFORT

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ANDELU	en totalité	472
AUTEUIL	en totalité	921
AUTOUILLET	en totalité	469
BAZOCHES-SUR-GUYONNE	sauf les Houveaux	509
FLEXANVILLE	en totalité	591
GOUPILLIERES	en totalité	512
MARCQ	le haut	564
MAREIL-LE-GUYON	en totalité	364
MERE	sud ouest	168
MESNULS (LES)	bas et centre-sauf SCI ARES	580
MONTFORT-L'AMAURY	bas et centre	2 332
NEAUPHLE-LE-VIEUX	Bourg	633
SAULX-MARCHAIS	en totalité	915
THOIRY	en totalité	1 422
VICQ	en totalité	381
VILLIERS-LE-MAHIEU	en totalité	728
	Population totale :	**11 561**

Unité de distribution : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	sauf hameau des 100 arpents	1 563
	Population totale :	**1 563**

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois types d'installations caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) d'eau souterraine (source, puits, forage...) ou prise d'eau superficielle (rivière, canal, retenue...).

2. LA PRODUCTION D'EAU

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète). Ce lieu est nommé "station de traitement-production" (TTP)

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène, ainsi que les mêmes PRPDE et délégataire.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (SEC) peuvent être décrites

Unité de distribution : BEYNES ST SANTIN

Population desservie: 9970 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	49%
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	12%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	39%

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : ELANCOURT

Population desservie: 19893 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LA CHAPELLE VILLIERS	000685	TTP	1	Permanent	30%
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	51%
USINE LOUVECIENNES	000708	TTP	1	Permanent	19%

Unité de distribution : ELANCOURT VILLEPARC

Population desservie: 255 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
MAUREPAS-JOUARS	001126	UDI	1	Permanent	100%

Unité de distribution : ELANCOURT ZAC DES COTES

Population desservie: 256 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
ST QUENTIN EN YVELINES	000614	UDI	1	Permanent	100%

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : GAMBAIS LE BOULAY

Population desservie: 3841 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	71%
LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	001180	UDI	1	Permanent	29%

Unité de distribution : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Population desservie: 45331 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LA CHAPELLE VILLIERS	000685	TTP	1	Permanent	12%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	79%
MELANGE 4 FORAGES CRESSAY	001716	TTP	1	Permanent	9%

Unité de distribution : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Population desservie: 183 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
MORSANG/SEINE USINE (91)	000891	TTP	1	Permanent	50%
VIRY-CHATILLON USINE (91)	001143	TTP	1	Permanent	50%

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Population desservie: 376 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LA CHAPELLE VILLIERS	000685	TTP	1	Permanent	13%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	87%

Unité de distribution : ORGERUS SAINT MARTIN

Population desservie: 7395 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	94%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	6%

Unité de distribution : ROSAY BOINVILLIERS

Population desservie: 568 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
F DAMMARTIN EAU TRAITEE	000843	TTP	1	Permanent	27%
S ROSAY F1 CGE EAU TRAITÉE	000853	TTP	1	Permanent	73%

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : ROSAY HAMEAU DE SAINT CORENTIN

Population desservie: 86 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
ARNOUVILLE HAMEAU ST LEONARD	001316	UDI	1	Permanent	100%

Unité de distribution : SAINT MARTIN MONTFORT

Population desservie: 11561 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LA CHAPELLE VILLIERS	000685	TTP	1	Permanent	1%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	9%
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	22%
MELANGE 4 FORAGES CRESSAY	001716	TTP	1	Permanent	1%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	67%

Unité de distribution : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Population desservie: 1563 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
VILLIERS SAINT FREDERIC	000593	UDI	1	Permanent	100%

Nota: S = source, F = forage

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Situation administrative des captages d'eau

Rappels règlementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 dont la protection naturelle est insuffisante. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique étend cette obligation aux captages naturellement protégés, et permet aux sociétés privées de bénéficier d'une telle protection pour les captages antérieurs au 1er janvier 2004. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 renforce les dispositifs de lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Une des actions du Plan Régional Santé Environnement 3 est la poursuite de la mise en œuvre de la protection des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable.
L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale de la PRPDE ou du distributeur.

Note spécifique à l'attention de la PRPDE :

Il vous appartient de vous assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été notifiés aux propriétaires, et que les documents d'urbanisme (P.O.S., P.L.U.) ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P..

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la situation administrative de vos captages telle qu'elle est connue de l'ARS, je vous invite à prendre contact avec le service Santé Environnement de la Délégation Départementale des Yvelines.

Pour lancer la procédure de protection des captages, une collectivité doit acter son engagement par délibération du conseil syndical ou municipal concerné. Le dossier de DUP complet doit être transmis par la collectivité à l'administration; la Mission interservice de l'eau (MISE) fait office de guichet unique.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)			SITUATION ADMINISTRATIVE				
Nom	Type	Commune d'implantation	Date de délibération de la collectivité	Avis Hydrogéologue agréé	Date de dépôt du dossier en MISE	Avis CoDERST (ex C.D.H.)	Arrêté de D.U.P.
F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	DUO MAREIL-BISME B1B2	MAREIL-SUR-MAULDRE	30/03/2000	01/03/2003	22/09/2004	26/06/2006	21/04/2008
F ROSAY F2 EAU BRUTE	FORAGE	ROSAY	12/04/2006	18/12/2013	25/08/2015	19/02/2019	08/04/2019
S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES	SOURCE	MAREIL-SUR-MAULDRE	30/03/2000	01/03/2003	22/09/2004	26/06/2006	21/04/2008
S ROSAY F1 EAU BRUTE	SOURCES	ROSAY	12/04/2006	18/12/2013	25/08/2015	19/02/2019	08/04/2019

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Les prélèvements sont effectués :
- au captage (eau brute, avant tout traitement),
- en sortie de station de traitement-production (eau traitée),
- dans les unités de distribution au robinet du consommateur (eau distribuée).

Cette synthèse prend en compte l'ensemble des paramètres analysés.

Type de l'installation : CAPTAGE
Nom de l'installation : F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
19/03/18	00176743	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	C	C
23/07/18	00199292	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE
Nom de l'installation : F ROSAY F2 EAU BRUTE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
11/04/18	00177220	ROSAY	F ROSAY F2 SAUR EAU BRUTE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : CAPTAGE
Nom de l'installation : S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
23/11/18	00202085	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE
Nom de l'installation : S ROSAY F1 EAU BRUTE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
17/08/18	00199965	ROSAY	S ROSAY F1 EAU BRUTE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : RESERVOIR DE SAINT MARTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
6	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
23/02/18	00176225	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
17/04/18	00177445	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
25/05/18	00177966	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
10/07/18	00198974	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
23/11/18	00201979	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
05/12/18	00202254	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
6	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
06/02/18	00175388	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
11/04/18	00177219	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
20/07/18	00199127	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
17/08/18	00199964	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
19/10/18	00201443	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
13/12/18	00202321	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : S ROSAY F1 CGE EAU TRAITÉE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
22/05/18	00178106	ROSAY	S ROSAY F1 CGE EAU TRAITEE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : USINE LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
12	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
18/01/18	00175126	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
23/02/18	00176278	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
19/03/18	00176607	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
17/04/18	00177614	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
18/05/18	00177790	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
05/06/18	00198249	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
10/07/18	00198720	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
14/08/18	00199758	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
28/09/18	00200985	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
16/10/18	00201439	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
23/11/18	00201978	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
05/12/18	00202129	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : BEYNES ST SANTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
18	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
08/01/18	00174829	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
22/01/18	00175174	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
12/02/18	00175493	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
06/03/18	00176462	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
21/03/18	00176631	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
04/04/18	00176916	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
23/05/18	00178050	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
06/06/18	00178149	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
21/06/18	00198258	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
09/07/18	00198710	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
13/08/18	00199741	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
05/09/18	00200218	MONTAINVILLE	POINT MOBILE MONTAINVILLE	C	C
18/09/18	00200476	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
17/10/18	00201170	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
07/11/18	00201523	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
22/11/18	00201904	MONTAINVILLE	POINT MOBILE MONTAINVILLE	C	C
12/12/18	00202279	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
26/12/18	00202555	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
38	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
05/01/18	00174778	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
15/01/18	00174981	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
30/01/18	00175288	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
06/02/18	00175385	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
13/02/18	00175516	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
20/02/18	00176126	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
27/02/18	00176251	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
16/03/18	00176593	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
23/03/18	00176692	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
29/03/18	00176837	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
05/04/18	00176967	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
17/04/18	00177178	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
27/04/18	00177429	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
14/05/18	00177696	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
23/05/18	00178049	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
31/05/18	00178070	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
04/06/18	00178126	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
12/06/18	00178377	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
20/06/18	00198189	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
26/06/18	00198357	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
09/07/18	00198708	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
18/07/18	00199037	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
27/07/18	00199316	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
06/08/18	00199515	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
14/08/18	00199751	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
30/08/18	00200074	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
05/09/18	00200149	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
18/09/18	00200475	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
28/09/18	00200802	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
05/10/18	00200927	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
15/10/18	00201243	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
24/10/18	00201314	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
30/10/18	00201424	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
06/11/18	00201516	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
22/11/18	00201902	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
04/12/18	00202118	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
12/12/18	00202242	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
26/12/18	00202563	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT VILLEPARC

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
05/01/18	00174781	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C
02/05/18	00177468	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C
29/11/18	00202056	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT ZAC DES COTES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
01/02/18	00175330	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C
09/07/18	00198712	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C
29/11/18	00202051	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : GAMBAIS LE BOULAY

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
10	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
04/01/18	00174747	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
12/02/18	00175494	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
26/02/18	00176237	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C
27/04/18	00177435	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
07/06/18	00178258	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C
08/08/18	00199542	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
05/10/18	00200931	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
31/10/18	00201435	BAZAINVILLE	POINT MOBILE BAZAINVILLE BOURG	C	C
28/11/18	00202022	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C
30/11/18	00202074	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
82	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
02/01/18	00174713	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
05/01/18	00174771	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
09/01/18	00174835	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
12/01/18	00174940	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
16/01/18	00174994	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
23/01/18	00175183	GALLUIS	POINT MOBILE GALLUIS	C	C
26/01/18	00175263	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
29/01/18	00175277	TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE)	POINT MOBILE LE TREMBLAY	C	C
05/02/18	00175378	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
08/02/18	00175460	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
12/02/18	00175495	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
16/02/18	00175833	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
21/02/18	00176135	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
28/02/18	00176259	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
09/03/18	00176492	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
14/03/18	00176520	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
19/03/18	00176604	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
23/03/18	00176688	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
28/03/18	00176791	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C
30/03/18	00176854	GROSROUVRE	POINT MOBILE GROSROUVRE	C	C
06/04/18	00176979	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
16/04/18	00177164	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
23/04/18	00177337	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
27/04/18	00177436	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
11/05/18	00177637	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
15/05/18	00177708	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
18/05/18	00177801	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
23/05/18	00178052	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
25/05/18	00177971	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
30/05/18	00178064	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
31/05/18	00178080	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
01/06/18	00178087	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
08/06/18	00178294	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
12/06/18	00178373	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
22/06/18	00198269	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
25/06/18	00198349	SAINT-FORGET	POINT MOBILE SAINT FORGET	C	C
29/06/18	00198514	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
04/07/18	00198558	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C
06/07/18	00198595	VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES	POINT MOBILE VIEILLE EGLISE	C	C
10/07/18	00198717	MILLEMONT	POINT MOBILE MILLEMONT	C	C
17/07/18	00199012	MILON-LA-CHAPELLE	POINT MOBILE MILON	C	C
20/07/18	00199121	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
24/07/18	00199218	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
27/07/18	00199320	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
31/07/18	00199422	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
01/08/18	00199425	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
03/08/18	00199469	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
06/08/18	00199518	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
08/08/18	00199543	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
10/08/18	00199652	GAMBAISEUIL	POINT MOBILE GAMBAISEUIL	C	C
16/08/18	00199775	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
20/08/18	00199840	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT HAUT 20%	C	C
23/08/18	00199974	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C
29/08/18	00200020	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
05/09/18	00200152	GALLUIS	POINT MOBILE GALLUIS	C	C
07/09/18	00200247	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
08/09/18	00200478	GROSROUVRE	POINT MOBILE GROSROUVRE	C	C
11/09/18	00200317	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
14/09/18	00200355	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
21/09/18	00200609	SAINT-LAMBERT	POINT MOBILE ST LAMBERT DES B	C	C
25/09/18	00200702	TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE)	POINT MOBILE LE TREMBLAY	C	C
28/09/18	00200812	SAINT-REMY-L'HONORE	POINT MOBILE ST REMY L HONORE	C	C
02/10/18	00200860	BOISSY-SANS-AVOIR	POINT MOBILE BOISSY SANS AVOIR	C	C
05/10/18	00200946	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
09/10/18	00200978	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
12/10/18	00201087	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
16/10/18	00201161	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
23/10/18	00201303	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
24/10/18	00201311	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
06/11/18	00201513	SAINT-REMY-L'HONORE	POINT MOBILE ST REMY L HONORE	C	C
13/11/18	00201658	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
16/11/18	00201765	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
19/11/18	00201814	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
22/11/18	00201892	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
27/11/18	00201998	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
29/11/18	00202057	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
04/12/18	00202113	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
06/12/18	00202224	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
10/12/18	00202269	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
13/12/18	00202327	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
26/12/18	00202569	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
26/12/18	00202572	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
29/03/18	00176834	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C
05/06/18	00178247	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C
27/11/18	00202004	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
28/02/18	00176260	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C
30/08/18	00200080	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C
06/11/18	00201518	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ORGERUS SAINT MARTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
16	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
04/01/18	00174748	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
26/03/18	00176759	PRUNAY-LE-TEMPLE	POINT MOBILE PRUNAY LE TEMPLE	C	C
29/03/18	00176849	BAZAINVILLE	BAZAINVILLE (ORGERUS) ECOLE	C	C
27/04/18	00177434	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
31/05/18	00178071	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	POINT MOBILE ST MARTIN DES C	C	C
30/07/18	00199404	BEHOUST	POINT MOBILE BEHOUST	C	C
04/09/18	00200142	OSMOY	POINT MOBILE OSMOY	C	C
20/09/18	00200590	TACOIGNIERES	POINT MOBILE TACOIGNIERES	C	C
20/09/18	00200594	RICHEBOURG	POINT MOBILE RICHEBOURG	C	C
20/09/18	00200669	PRUNAY-LE-TEMPLE	POINT MOBILE PRUNAY LE TEMPLE	C	C
28/09/18	00200806	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
28/11/18	00202018	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
28/11/18	00202024	RICHEBOURG	POINT MOBILE RICHEBOURG	C	C
10/12/18	00202262	BAZAINVILLE	BAZAINVILLE (ORGERUS) ECOLE	C	C
26/12/18	00202558	BEHOUST	POINT MOBILE BEHOUST	C	C
31/12/18	00202635	OSMOY	POINT MOBILE OSMOY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ROSAY BOINVILLIERS

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
6	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
01/02/18	00175335	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
24/07/18	00199230	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
20/09/18	00200595	ROSAY	POINT MOBILE ROSAY	C	C
24/09/18	00200829	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
02/10/18	00200851	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
26/11/18	00201981	ROSAY	POINT MOBILE ROSAY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ROSAY HAMEAU DE SAINT CORENTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
03/01/18	00174734	ROSAY	POINT MOBILE HAMEAU DE ST CORENTIN	C	C
13/07/18	00198898	ROSAY	POINT MOBILE HAMEAU DE ST CORENTIN	C	C
21/12/18	00202593	ROSAY	POINT MOBILE HAMEAU DE ST CORENTIN	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SAINT MARTIN MONTFORT

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
21	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
23/02/18	00176194	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C
19/03/18	00176606	FLEXANVILLE	POINT MOBILE FLEXANVILLE	C	C
30/03/18	00176852	THOIRY	POINT MOBILE THOIRY	C	C
17/05/18	00177773	ANDELU	POINT MOBILE ANDELU	C	C
05/06/18	00178138	VILLIERS-LE-MAHIEU	POINT MOBILE VILLIERS LE M	C	C
13/06/18	00178385	BAZOCHES-SUR-GUYONNE	POINT MOBILE BAZOCHES	C	C
28/06/18	00198480	THOIRY	POINT MOBILE THOIRY	C	C
12/07/18	00198891	AUTEUIL	POINT MOBILE AUTEUIL	C	C
17/07/18	00199003	GOUPILLIERES	POINT MOBILE GOUPILLIERES	C	C
30/07/18	00199406	SAULX-MARCHAIS	POINT MOBILE SAULX MARCHAIS	C	C
31/07/18	00199421	MARCQ	POINT MOBILE MARCQ	C	C
08/08/18	00199547	MESNULS (LES)	POINT MOBILE LES MESNULS	C	C
31/08/18	00200088	NEAUPHLE-LE-VIEUX	POINT MOBILE NEAUPHLE LE VIEUX	C	C
05/09/18	00200163	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C
12/09/18	00200321	MAREIL-LE-GUYON	POINT MOBILE MAREIL LE GUYON	C	C
18/09/18	00200477	VICQ	POINT MOBILE VICQ	C	C
26/09/18	00200656	AUTOUILLET	POINT MOBILE AUTOUILLET	C	C
05/10/18	00201065	FLEXANVILLE	POINT MOBILE FLEXANVILLE	C	C
16/10/18	00201168	VILLIERS-LE-MAHIEU	POINT MOBILE VILLIERS LE M	C	C
30/10/18	00201436	THOIRY	POINT MOBILE THOIRY	C	C
29/11/18	00202049	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
8	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
16/02/18	00175834	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
16/04/18	00177172	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
13/06/18	00178390	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
08/08/18	00199554	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
05/09/18	00200219	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
18/10/18	00201256	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
29/11/18	00202047	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
11/12/18	00202276	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

Le(s) tableau(x) ci-dessous présentent les résultats d'analyses des principaux paramètres représentatifs des caractéristiques de l'eau et des principaux polluants susceptibles d'être présents dans l'eau.
Les paramètres, pour lesquels des dépassements des limites de qualité fixées par le code de la santé publique ont été constatés, sont indiqués "hors limites!" dans la dernière colonne à droite du tableau.

Types d'eau : B = eau brute, T1 = eau traitée (en sortie de station de traitement-production), T = eau désinfectée (en réseau de distribution), S = sans traitement

CAP	F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	4	7,00	7,19	7,30		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	2	0,00	0,07	0,14		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	2	0	1	2	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	2	0	17	34	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	2	0,24	0,28	0,31		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	2	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	2	35,80	36,75	37,70	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	2	0,02	0,02	0,02	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	2	0,06	0,06	0,07	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	2	0,05	0,07	0,09	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	F ROSAY F2 EAU BRUTE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,10	7,32	7,53		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	0,31	0,31	0,31		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,62	0,62	0,62		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	21,60	21,60	21,60	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,01	0,01	0,01	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,06	0,06	0,06	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,03	0,03	0,03	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,10	7,21	7,32		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	0,13	0,13	0,13		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,29	0,29	0,29		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	41,10	41,10	41,10	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,02	0,02	0,02	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,05	0,05	0,05	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,06	0,06	0,06	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	S ROSAY F1 EAU BRUTE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,10	7,24	7,38		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	0,10	0,10	0,10		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,43	0,43	0,43		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	26,60	26,60	26,60	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,01	0,01	0,01	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,08	0,08	0,08	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,06	0,06	0,06	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

TTP	RESERVOIR DE SAINT MARTIN

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	12	7,70	7,87	8,00		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	6	19	23	33		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	6	0,00	0,05	0,15		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	3	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	3	0,29	0,38	0,44	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00	0.1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	6	22,90	27,33	38,10	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,01	0.1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

TTP	ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	12	7,30	7,60	8,01		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	6	19	21	25		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	6	0,00	0,05	0,15		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	3	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	3	0,45	0,50	0,53	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00	0.1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	6	21,80	23,62	24,50	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

TTP	S ROSAY F1 CGE EAU TRAITÉE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	3	7,80	7,81	7,83		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	1	20	20	20		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	1	0,13	0,13	0,13		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	1	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	1	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	1	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	1	0,55	0,55	0,55	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	1	25,40	25,40	25,40	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	1	0,00	0,00	0,00	0.1	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

TTP	USINE LES BISMES

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	24	7,20	7,73	8,15		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	12	20	24	42		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	12	0,00	0,07	0,15		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	12	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	12	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	4	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	4	0,19	0,23	0,26	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	12	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	12	0,00	0,00	0,00	0.1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	12	37,30	39,00	40,00	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	4	0,00	0,01	0,02	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	4	0,00	0,01	0,06	0.1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	4	0,00	0,01	0,06	0.1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	BEYNES ST SANTIN

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	36	7,20	7,90	8,20		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	18	0,00	0,15	0,45		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	18	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	18	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	18	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	2	0,00	0,00	0,00	0.5	

UDI	ELANCOURT

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	76	7,00	7,56	8,60		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	38	0,00	0,15	0,86		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	38	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	38	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	38	0	12	30		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	38	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00	0.5	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	ELANCOURT VILLEPARC

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,10	7,38	7,61		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,12	0,17	0,25		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	

UDI	ELANCOURT ZAC DES COTES

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,30	7,63	8,15		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,11	0,13	0,15		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	3	14	16	18		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	GAMBAIS LE BOULAY

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	22	7,20	7,62	7,90		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	10	0,10	0,20	0,39		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	10	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	10	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	10	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	

UDI	LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	182	6,90	7,57	8,40		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	82	0,00	0,13	1,20		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	82	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	82	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	82	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	4	0,00	0,00	0,00	0.5	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	MAGNY LES HAMEAUX RD 36

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,30	7,62	7,84		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,00	0,12	0,25		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	3	19	24	33		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T	2	18,70	19,35	20,00	50	

UDI	NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,30	7,71	7,98		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,00	0,17	0,40		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	ORGERUS SAINT MARTIN

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	36	6,90	7,65	8,00		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	16	0,00	0,14	0,47		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	16	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	16	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	16	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	2	0,00	0,00	0,00	0.5	

UDI	ROSAY BOINVILLIERS

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	13	7,20	7,63	8,08		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	6	0,00	0,02	0,13		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	6	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	6	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	6	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T	1	0,01	0,01	0,01	0.1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T	1	0,03	0,03	0,03	0.1	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	ROSAY HAMEAU DE SAINT CORENTIN

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,60	7,83	8,13		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,00	0,10	0,17		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	

UDI	SAINT MARTIN MONTFORT

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	44	7,10	7,75	8,05		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	21	0,00	0,10	0,40		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	21	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	21	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	21	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	2	0,00	0,00	0,00	0.5	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI	ST GERMAIN DE LA GRANGE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	16	7,10	7,44	7,76		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	8	0,00	0,07	0,38		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	8	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	8	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	8	0	6	19		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	8	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0.5	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2018

Liste des dépassements des exigences (limites et références) de qualité de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE

TTP ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE

Paramètre(s)	Valeur(s) mesurée(s)	Date Prélèvement	Référence(s) de qualité réglementaire(s)
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	(4,00) Eau agressive	11/04/2018	2,00
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	(3,00) Eau légèrement agressive	17/08/2018	2,00

Nombre de dépassement des références de qualité : *2*

TTP USINE LES BISMES

Paramètre(s)	Valeur(s) mesurée(s)	Date Prélèvement	Référence(s) de qualité réglementaire(s)
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	(4,00) Eau agressive	16/10/2018	2,00

Nombre de dépassement des références de qualité : *1*

Conformément à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, les eaux distribuées doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes.